

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
филиал в Зеленоградском АО.





Юридический адрес: Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626

Почтовый адрес: Россия, 124489, г. Москва, Зеленоград, Каштановая аллея, д.6, строение 1

Протокол измерений физических факторов			
Основание для отбора: Поручение № 32-00189 от 02.05.2017г. ТО У Роспотребнадзора по г. Москве в Зеленоградском АО г. Москвы на проведение госуслуги №1.			
1. Наименование субъекта права-		ГБОУ «Школа 2045»	
2. Тип объекта		образование	
3. Юридический адрес		г. Москва, Зеленоград, корпус 2031	
4. Наименование места отбора		Классные кабинеты	
5. Фактический адрес		г. Москва, Зеленоград, корпус 2031	
6. Дата проведения измерений		« 04 » 05. 2017 г.	С 20.30
		Время проведения измерений	
№ п/п	Наименование факторов	Место проведения измерений (рабочее место, наименование помещения, наименование участка и т.п.)	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Уровни искусственной освещённости и коэффициента пульсации	кабинеты: № 104 - 2, В" класс № 111 - 2, Г" класс № 311 - 3, Г" класс № 322 - 3, Д" класс	СанПиН 2.4.2. 2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 с изменениями и дополнениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий"

Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях физических факторов:

№ п/п	Наименование СИ тип, марка	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия до
1	Дальномер лазерный Mettlo Condrol	790965468	СП 1616952	21.03.2018г.
2	Пульсметр-Люксметр "ТКА-ПКМ/08"СТ-01	08 2414	СП 1489767	16.10.2017г.

Специалист, проводивший измерения	пом. врача по гиг.труда должность	Тучкова В.Н.	 подпись
Представитель ТО У Роспотребнадзора присутствующий при измерениях			_____ подпись
Представитель ЮЛ присутствующий при измерениях			 подпись





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
филиал в Зеленоградском АО.

Юридический адрес: Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626
 Почтовый адрес: Россия, 124489, г. Москва, Зеленоград, Каштановая аллея, д.б, строение 1

Протокол измерений физических факторов			
Основание для отбора: Контракт № ЛИИ-2045-17 от 26.04.2017г.			
1. Наименование субъекта права-		ГБОУ «Школа 2045»	
2. Тип объекта		образование	
3. Юридический адрес		г. Москва, Зеленоград, корпус 2031	
4. Наименование места отбора		Классные кабинеты	
5. Фактический адрес		г. Москва, Зеленоград, корпус 2031	
6. Дата проведения измерений		«29» 05. 2017 г.	Время проведения измерений С 20.30
№ п/п	Наименование факторов	Место проведения измерений (рабочее место, наименование помещения, наименование участка и т.п.)	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Уровни искусственной освещённости и коэффициента пульсации	кабинеты: № 211	СанПиН 2.4.2. 2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 с изменениями и дополнениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий" СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями и дополнениями СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 " Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы"
2.	Уровни микроклимова	№ 209 N 209 N 109	
3.	уровни ЭМП и ЭСП	N 311 N 322	

Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях физических факторов:

№ п/п	Наименование СИ тип, марка	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия до
1	Дальномер лазерный Metro Condrol	790965468	СП 1616952	21.03.2018г.
2	Пульсметр-Люксметр "ТКА-ПКМ/08"СТ-01	08 2414	СП 1489767	16.10.2017г.
3	Термогигрометр ИВА-6А	708	СП 1639501	23.04.2018г.
4	Термоанемометр ТТМ-2-02	1426	СП 1328921	07.07.2017г.
5	ВЕ-метр- АТ-002	43698	СП 1424221	22.09.2017г.
6	СТ-01	036603	2/204-32143-16	12.07.2017г.

Специалист, проводивший измерения	пом. врача по гиг.труда должность	Тучкова В.Н.	 подпись
Представитель ТО У Роспотребнадзора присутствующий при измерениях			_____ подпись
Представитель ЮЛ присутствующий при измерениях			 подпись